

Программно-аппаратный комплекс предупредит о пожаре

22.09.2015

Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определены требования к системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации в зданиях классов функциональной пожарной опасности, которая должна обеспечивать дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. Настоящие требования являются обязательными к исполнению для зданий и сооружений организаций, относящийся к группе социально- значимых таких, как: организаций дошкольного образования; дома престарелых и инвалидов; больницы; спальные корпуса образовательных организаций; гостиницы, общежития, хостелы; спальные корпуса санаториев и домов отдыха; организаций дополнительного образования детей; профессиональные образовательные организации; образовательные организаций высшего образования; организации дополнительного профессионального образования. Программно-аппаратный комплекс «Стрелец- Мониторинг» предназначен для обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях, в высотных зданиях, а также на объектах с массовым пребыванием людей. Передача сигнала «Пожар» от систем автоматической пожарной сигнализации, смонтированных на объектах защиты, осуществляется непосредственно в дежурно-диспетчерские службы ЦУКС и подразделений пожарно-спасательной службы МЧС России без участия персонала объекта и транслирующей этот сигнал организации.

Адрес страницы: <http://marina-roscha.mos.ru/presscenter/news/detail/2173203.html>

[Управа района Марьино](#)